

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ МТК)

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель первичной
профсоюзной организации
Е.И. Проневич



2022

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБПОУ МТК

И.С. Степанов

«15» *августа* 2022

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности в ГБПОУ МТК**

ИОТ-001-22

**Москва
2022 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие правила пожарной безопасности на территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях ГБПОУ МТК и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, Постановлением Правительства Москвы №880-ПП «Об утверждении Правил пожарной безопасности в городе Москве» и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, регламентирующими требования противопожарного режима.

1.3. На территории, в зданиях и сооружениях ГБПОУ МТК должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом технических мероприятий и выполнением всеми работниками требований пожарной безопасности.

1.4. Все работники ГБПОУ МТК должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном в ГБПОУ МТК.

2. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям

2.1. Требования пожарной безопасности к содержанию территории:

2.1.1. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов и оборудования для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.1.3. О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

2.1.4. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.1.5. Запрещается располагать временные строения и оборудования на территории ГБПОУ МТК без согласования с Комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ГБПОУ МТК.

2.1.6. Курение на территории ГБПОУ МТК запрещено.

2.1.7. Запрещается загрязнение отработанными горюче-смазочными материалами (ГСМ) и сжигание отходов и мусора на территории ГБПОУ МТК.

2.1.8. На зданиях ГБПОУ МТК должны быть установлены соответствующие указатели пожарных гидрантов. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

2.1.9. В зимнее время люки пожарных гидрантов на территориях ГБПОУ МТК должны быть очищены от снега и льда. В любое время года должен быть обеспечен проезд пожарной техники к пожарным гидрантам.

2.2. Требования пожарной безопасности к содержанию зданий, сооружений, помещений:

2.2.1. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по противопожарному режиму, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

2.2.2. Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна осуществляться в соответствии с техническими документами завода изготовителя и требованиями нормативных документов.

2.2.3. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и электротехнических изделий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, систем автоматической пожарной сигнализации и пожарного оповещения проводится только специально обученным персоналом, имеющим специально оформленный допуск.

2.2.4. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в ГБПОУ МТК осуществляется на основании Инструкции о мерах противопожарного режима при проведении сварочных и других огневых работ.

2.2.5. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые обозначаются на дверях помещений.

2.2.6. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.2.7. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

2.2.8. Во всех помещениях ГБПОУ МТК должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона пожарной охраны.

2.2.9. Помещения ГБПОУ МТК должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и оборудованы знаками противопожарного режима в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима, установленные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

2.2.10. На этажах зданий должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации (в соответствии с ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотolumинесцентные) работников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствиях.

2.2.11. В зданиях, сооружениях, помещениях ГБПОУ МТК запрещается:

- хранение и применение, кроме специально оборудованных для этих целей помещениях, легковоспламеняющихся жидкостей (лвж) и горючих жидкостей (гж), баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлULOида и других взрывопожарных веществ и материалов;
- использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- проводить перепланировки помещений, изменения их функционального назначения без разработки и согласования соответствующей документации;
- проводить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации людей и ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам противопожарного режима;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные проходы и выходы;
- использовать неисправные бытовые электронагревательные приборы;
- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

3. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность

3.1. Заведующие отделениями и лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

3.1.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований инструкции о мерах противопожарного режима;

3.1.2. знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования;

3.1.3. проводить периодические осмотры служебных помещений с целью контроля над содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима;

3.1.4. проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом производственной деятельности со всеми принятыми на работу;

3.1.5. следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно;

3.1.6. обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;

3.1.7. не допускать проведение работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения руководства ГБПОУ МТК;

3.1.8. знать правила содержания и применения имеющихся в колледже первичных средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый работник ГБПОУ МТК при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

4.1.1. незамедлительно сообщить об этом по телефону 112 или 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность оперативного руководителя и сотрудника охраны;

4.1.2. принять меры по эвакуации людей, автомобилей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

4.1.3. по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.2. Руководитель ГБПОУ МТК (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

4.2.1. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поставить в известность вышестоящее руководство);

4.2.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

4.2.3. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, противодымной защиты);

4.2.4. при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежного с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания);

4.2.5. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

4.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех учащихся и сотрудников, не участвующих в тушении пожара;

4.2.7. осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

4.2.8. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

4.2.9. одновременно с тушением пожара организовать по возможности защиту материальных ценностей;

4.2.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

4.2.11. сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

4.2.12. по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

4.2.13. организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития.