

## ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ о мерах противопожарного режима ГБПОУ МТК

### 1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкцию устанавливает общие требования противопожарного режима на территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях ГБПОУ МТК и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований противопожарного режима влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. При обеспечении противопожарного режима наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, Правилами противопожарного режима для города Москвы, стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования противопожарного режима.

1.3. На территории, в зданиях и сооружениях ГБПОУ МТК должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом специально-технических мероприятий и выполнением всеми работниками требований противопожарного режима.

1.4. Все работники ГБПОУ МТК должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном в ГБПОУ МТК.

### 2. Требования противопожарного режима к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям

#### 2.1. Содержание территории:

2.1.1. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными

для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.2. О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

2.3. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.3.1. Курение на территории ГБПОУ МТК **запрещено**.

2.3.2. Запрещается загрязнение отработанными ГСМ и сжигание отходов и мусора на территории ГБПОУ МТК

2.3.3. На зданиях ГБПОУ МТК должны быть установлены соответствующие указатели пожарных гидрантов. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

2.3.4. Люки пожарных гидрантов на территориях ГБПОУ МТК в зимнее время должны быть очищены от снега и льда. В любое время года должен быть обеспечен проезд пожарной техники к пожарным гидрантам.

2.4. Содержание зданий, сооружений, помещений.

2.4.1. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по противопожарному режиму, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

2.4.2. Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна осуществляться в соответствии с техническими документами завода изготовителя и требованиями нормативных документов.

2.4.3. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и электротехнических изделий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, систем автоматической пожарной сигнализации и пожарного оповещения проводится только специально обученным персоналом, имеющим специально оформленный допуск.

2.4.4. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в ГБПОУ МТК осуществляется на основании Инструкции о мерах противопожарного режима при проведении сварочных и других огневых работ.

2.4.5. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые обозначаются на дверях помещений.

2.4.6. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.5. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

2.5.1. Во всех помещениях ГБПОУ МТК должны быть вывешены инструкции о мерах противопожарного режима, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение противопожарного режима и номера телефона пожарной охраны.

2.5.2. Помещения ГБПОУ МТК должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности и оборудованы знаками противопожарного режима в соответствии с требованиями НПБ 160-97 “Цвета сигнальные. Знаки противопожарного режима. Виды, размеры, общие технические требования”.

2.5.3. На этажах зданий должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации (в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009) сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствиях.

2.5.4. В зданиях, сооружениях, помещениях ГБПОУ МТК **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- хранение и применение, кроме специально оборудованных для этих целей помещениях, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлULOида и других взрывопожарных веществ, и материалов;
- использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- проводить перепланировки помещений, изменения их функционального назначения без разработки и согласования соответствующей документации;
- проводить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации людей, и ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам противопожарного режима;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные проходы и выходы;
- использовать неисправные бытовые электронагревательные приборы;
- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях должны надежно крепиться к полу;
- хранить и применять ЛВЖ и ГЖ более сменной потребности в специально оборудованных для этих целей местах.

### **3. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность**

3.1. Заведующие отделениями и лица, ответственные за пожарную безопасность, **ОБЯЗАНЫ:**

- обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований инструкции о мерах противопожарного режима;
- знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования;
- проводить периодические осмотры служебных помещений с целью контроля над содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать незамедлительные меры по устраниению выявленных нарушений противопожарного режима;
- проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом производственной деятельности со всеми принятыми на работу;
- следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно;
- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;
- не допускать проведение работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения ведущего специалиста (по безопасности) ГБПОУ МТК;
- знать правила содержания и применения, имеющихся в Колледже первичных средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность.

### **4. Порядок действий при пожаре**

4.1. Каждый работник ГБПОУ МТК при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) **ОБЯЗАН:**

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01(112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность директора ГБПОУ МТК и сотрудника охраны;
- принять меры по эвакуации людей, автомобилей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Ведущий специалист (по безопасности)

А.С. Кулагин