

ИНСТРУКЦИЯ о мерах противопожарного режима в административных помещениях

1. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в административных помещениях (далее помещения) несут лица, назначенные приказом по объекту ГБПОУ МТК. Фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности.

3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил противопожарного режима и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

5. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

6. По окончанию рабочего дня ответственный за пожарную безопасность помещения должен проводить тщательный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.

7. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

8. В административных помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- курение;
- применение открытого огня, а также проведение сварочных и других огневых работ без письменного разрешения от ведущего специалиста (по безопасности) ГБПОУ МТК и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
- хранение и использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- загромождение подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
- пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электроκипятильниками и т.п.) без специального разрешения и несгораемых подставок;

- оставление без присмотра находящихся под напряжением потребителей электрического тока (бытовых кондиционеров, обогревателей, вентиляторов и т.п.);
- использование неисправных электророзеток, электропроводок с поврежденной изоляцией, предохранителей кустарного производства (“жучков”) и электросетей-времянок;
- проводить самостоятельно ремонт токопотребителей, вентиляционных установок и электрооборудования.

9. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 (101), указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность директора ГБПОУ МТК и сотрудника охраны;
- принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- по возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Ведущий специалист (по безопасности)

А.С. Кулагин