

## ИНСТРУКЦИЯ

### о мерах противопожарного режима при проведении окрасочных работ

1. Настоящая Инструкция определяет основные требования противопожарного режима при производстве окрасочных работ (малярный участок) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками объекта ГБПОУ МТК.

2. В производственных помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный технический персонал.

3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями **Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.**

4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории объекта ГБПОУ МТК.

5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а технический состав должен уметь пользоваться ими.

6. Нагревательные элементы сушильных камер должны быть надежно защищены от соприкосновения с окрашенными изделиями и от попадания на них красок.

#### 7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проводить в окрашиваемых помещениях работы, связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы);
- на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
- во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня (бочки, бидоны, сосуды и другую тару), в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
- применять бензол, метанол и пиробензол (петролейный эфир) в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить применение толуола и ксинола в лакокрасочных материалах (не более 15%);

#### 8. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **01(101)**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей,

а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность директора ГБПОУ МТК и сотрудника охраны;

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

**Ведущий специалист (по безопасности)**



**А.С. Кулагин**