

ИНСТРУКЦИЯ **о мерах противопожарного режима** **при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ**

1. Общие требования

1.1. Настоящая Инструкцию устанавливает общие требования противопожарного режима при выполнении строительно-монтажных работ и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями).

1.2. При обеспечении противопожарного режима наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, правилами противопожарного режима, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования противопожарного режима.

1.3. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Приказом по объекту должен быть определен порядок обеспечения противопожарного режима при проведении строительно-монтажных работ, назначены ответственные исполнители.

1.5. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.

1.6. На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах противопожарного режима для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

1.7. При производстве работ обязательны к выполнению требования, изложенные в проектно-сметной документации на строительство, которая должна быть утверждена и согласована в установленном порядке.

1.8. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение строительно-монтажных работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение противопожарного режима.

2. Требования противопожарного режима к путям эвакуации

2.1. При проведении строительно-монтажных работ необходимо провести комплекс мероприятий для обеспечения безопасной эвакуации людей из производственной зоны.

2.2.Устройство лесов и подмостей должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требований противопожарного режима, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

2.3.Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее двумя лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмостки лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком. Конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами не разрешается.

2.4.Опалубку из горючих и трудногорючих материалов допускается устраивать не более чем на три этажа. После достижения необходимой прочности бетона деревянная опалубка и леса должны быть удалены из здания.

3. Требования противопожарного режима при проведении строительно-монтажных работ

3.1.Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

3.2.Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах противопожарного режима, с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.

3.3.Места проведения пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.

3.4.С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы должны быть закрыты негорючими материалами.

3.5.По окончанию работ необходимо убрать оборудование и материалы, провести осмотр места проведения пожароопасных работ через 3-5 часов.

3.6.При проведении пожароопасных работ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- приступать к работе при неисправном оборудовании;
- проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;
- нарушать требования технологических регламентов и инструкций;
- допускать к работе обучающихся, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона о прохождении пожарно-технического минимума по специальности;

- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
- хранить более нормативных требований расходных материалов в месте проведения работ;
- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) **ОБЯЗАН:**

- незамедлительно сообщить об этом по телефону **(101)** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность директора ГБПОУ МТК и сотрудника охраны;
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

Ведущий специалист (по безопасности)

А.С. Кулагин

