

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий обслуживающего персонала
при поступлении сигнала о пожаре или повреждений
на приемно-контрольную аппаратуру пожарной автоматики

1. При получении сигнала «Тревога» сотрудник охраны, дежурный администратор или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления **ОБЯЗАНЫ**:

- определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме трассировки шлейфов сигнализации и осуществить сброс сигнала.
- выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о причине срабатывании ответственному за противопожарный режим лицу – ведущему специалисту.
- в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание пожарной сигнализации о причине срабатывания сигнализации и необходимости проведения ремонтных работ.

2. При получении сигнала «ПОЖАР» от приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации автоматически включается система оповещения людей о пожаре.

2.1. Дежурный (дежурный администратор) по зданию объекта ГБПОУ МТК незамедлительно начинает организацию эвакуации обучающихся и сотрудников из здания за территорию объекта.

2.2. Сотрудники объекта ГБПОУ МТК действуют в соответствии со своими обязанностями:

- эвакуация учащихся в соответствии с планами эвакуации из здания,
- вызов пожарной охраны «112» (101),
- оповещение директора ГБПОУ МТК и сотрудника охраны
- обесточивание помещений и отключение вентиляции,
- по возможности организация тушения загорания с помощью средств пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный водопровод),
- встреча машины пожарной охраны.

Ведущий специалист (по безопасности)

А.С. Кулагин